

**АКТ**  
**готовности муниципальной образовательной организации Озерского городского округа**  
**к 2016-2017 учебному году**

Составлен " 19 " августа 2016 г.

Полное наименование, № ОУ (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества  
детей и молодежи", св-во 74 АД № 806206 от 19.02.14

Адрес (адреса) 456780, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1

E-mail [dvorectdm@mail.ru](mailto:dvorectdm@mail.ru), телефон/факс 8(35130)29500

ФИО руководителя ОУ Антонова Ирина Николаевна

**Перечень зданий и сооружений**

№ п/п	Здания и сооружения	Тип	Год постройки	Назначение
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	нежилое	1998	организация образовательного процесса
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	нежилое	1989	организация образовательного процесса
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24, здание детского сада № 16	нежилое	нет данных	организация образовательного процесса
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	нежилое, в многоэтажном доме	1972	организация образовательного процесса
5	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	нежилое, в многоэтажном доме	1986	организация образовательного процесса
6	456796, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, 1	нежилое (аренда здания)	1970	организация образовательного процесса
7	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Свердлова, д. 44, помещение № 5	нежилое, в многоэтажном доме	1955	организация образовательного процесса
8	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Победы, д. 18, помещение № 3	нежилое, в многоэтажном доме	1950	организация образовательного процесса
9	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 84, помещение № 2	нежилое, в многоэтажном доме	1955	организация образовательного процесса
10	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, д. 19, помещение № 1	нежилое, в многоэтажном доме	1972	организация образовательного процесса
11	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 48, помещение № 1	нежилое, в многоэтажном доме	1949	организация образовательного процесса

**Перечень земельных участков, закрепленных за ОУ**

№ п/п	Земельный участок, его адрес	Площадь, кв.м.	Категория земель	Целевое назначение	Фактическое использование
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	16 337,00	земли населенных пунктов для размещения "Дворца творчества детей и молодежи"	для размещения "Дворца творчества детей и молодежи"	организация образовательного процесса
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24	2 933,00	земли населенных пунктов для размещения здания клуба по месту жительства "Веста"	для размещения здания клуба по месту жительства "Веста"	организация образовательного процесса

3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	902,00	земли населенных пунктов для размещения клубов по месту жительства	для размещения клубов по месту жительства	организация образовательного процесса
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	463,00	земли населенных пунктов для размещения нежилого помещения - детский клуб	для размещения нежилого помещения - детский клуб	организация образовательного процесса
5	456780, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	1 718,00	земли населенных пунктов для размещения нежилого помещения № 1 - детского	для размещения нежилого помещения № 1 - детского клуба "Мечта"	организация образовательного процесса
6	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 22	167 030,00	земли особо охраняемых территорий и объектов для размещения оздоровительного лагеря "Звездочка"	для размещения оздоровительного лагеря "Звездочка"	организация детского оздоровительного отдыха
7	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 24	334 056,00	земли особо охраняемых территорий и объектов для размещения оздоровительного лагеря "Орленок"	для размещения оздоровительного лагеря "Орленок"	организация детского оздоровительного отдыха
8	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 100	41 982,00	земли населенных пунктов для размещения оздоровительного лагеря	для размещения оздоровительного лагеря "Отважных"	организация детского оздоровительного отдыха

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Главы администрации Озёрского городского округа Челябинской области № 1885 от "8" июля 2016 г. комиссией в составе:

председатель

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озёрского городского округа

заместитель председателя

Горбунова Л.Н., начальник Управления образования администрации Озёрского городского округа

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озёрского городского округа

члены комиссии:

Малышев М. В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования администрации Озёрского городского округа

Михалюк В.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Озёрского городского округа;

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озёрского городского округа;

Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озёрского городского округа;

Солодовникова Л.В., заместитель начальника Управления социальной защиты населения;

Сальникова Н.Г. начальник Управления культуры администрации Озёрского городского округа;

Антропова С.А., ведущий специалист по охране труда администрации Озёрского городского округа;

представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ФКУ "СУ ФПС № 1 МЧС России" (по согласованию);

представитель РУ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озёрск (по согласованию);

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озёрске (по согласованию);

представитель прокуратуры ЗАТО г. Озёрска (по согласованию);

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области (по согласованию);

представитель профессиональных союзов (по согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав МБУ ДО "ДТДиМ" № 3524 от 12 ноября 2013 г.

реквизиты

Свидетельство о государственной регистрации № 74 АД 806206 от "19" февраля 2014 г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на все объекты недвижимости:

№ п/п	Здания и сооружения	Серия, номер документа	Дата док-та
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	74 АД № 806206	19.02.2014
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	74 АД № 806208	19.02.2014
	456780, Россия, Челябинская область, г.		

3	Озёрск, ул. Кирова, 24, здание детского сада № 16	74 АД № 880927	29.04.2014
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	74 АД № 880254	02.04.2014
5	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	74 АД № 793511	28.01.2014
6	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Свердлова, д. 44, помещение № 5	74-74/041-74/041/019/2015-487/1	22.07.2015
7	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Победы, д. 18, помещение № 3	74-74/041-74/041/019/2015-488/1	22.07.2015
8	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д.84, помещение № 2	74-74/041-74/041/019/2015-486/1	22.07.2015
9	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, д. 19, помещение № 1	74-74/041-74/041/019/2015-485/1	22.07.2015
10	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 48, помещение № 1	74-74/041-74/041/019/2015-489/1	22.07.2015

3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком:

№ п/п	Земельный участок, его адрес	Серия, номер документа	Дата документа
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	74 АД № 806204	19.02.2014
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24	74 АД № 806205	19.02.2014
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	74 АД № 806203	19.02.2014
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	74 АД № 806202	19.02.2014
5	456780, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	74 АД № 806207	19.02.2014
6	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 22	74 АД № 944777	18.07.2014
7	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 24	74 АД № 944778	18.07.2014
8	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 100	74 АД № 806209	19.02.2014

4. Сведения о наличии арендаторов:

№ п/п	Арендатор	Договор аренды	Арендуемая площадь
1	—	—	—

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:

№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи	Дата окончания действия	Количество образовательных программ НПО / профессиональная подготовка	Количество дополнительных образовательных программ (переподготовка, повышение квалификации)
-------	------------	-------------	-------------------------	---	---

1	10955	05.03.2014	бессрочно	—	—
---	-------	------------	-----------	---	---

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

№ п/п	№ свидетельства	Дата выдачи	Дата окончания действия	Количество аккредитованных образовательных программ
1	—	—	—	—

7. Обеспеченность учебно-программной документацией (указать реквизиты утверждающих док-тов):

Наличие образовательной программы	Наличие учебного плана, календарного учебного графика	Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
приказ № 174/01-06 от 18.08.16	приказ № 174/01-06 от 18.08.16	приказ № 174/01-06 от 18.08.16

8. Прохождение медицинского осмотра персоналом

Общее количество работников	Количество работников, прошедших медицинский осмотр	Количество работников, не прошедших медицинский осмотр
183	183	0

9. Номенклатура дел по охране труда \_\_\_\_\_ имеется

10. Номенклатура дел по ГО ЧС \_\_\_\_\_ имеется

11. Соблюдение контрольных нормативов и показателей

а) предоставление дополнительных образовательных услуг

Виды дополнительных образовательных услуг	Платные	Бесплатные
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа "Семицветик"	да	—

б) численность обучающихся в ОУ

проектная 3568 чел.

фактическая 3568 чел., в том числе детей-сирот 14 чел.

количество вновь поступивших обучающихся — чел.

количество классов (групп) 308, количество обучающихся в них 3568 чел.

количество классов, обучающихся во вторую смену —, количество обучающихся в них — чел.

количество ГПД —, количество обучающихся в них — чел.

в) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

количество учебных помещений в ОО (групповых) 55, общая площадь учебных помещений 3691,9

количество игротек —

количество спален и спальных мест в них —

количество площадок для проведения подвижных игр и прогулок —

количество прачечных —

количество сушилок —

количество складских помещений 4

наличие и состояние бассейна —

кабинет химии, биологии

необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—

кабинет физики

необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—



кабинет информатики				
необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
2	2	100%	в наличии	соответствует

учебные мастерские				
необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—

иные кабинеты (математика, русский язык, иностранный язык, музыка и т.д.)				
необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
55	55	100%	в наличии	соответствуют

д) наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивного зала \_\_\_\_\_

наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивной площадки \_\_\_\_\_

спортивное оборудование и инвентарь			
количество спорт. оборудования, инвентаря по факту (ед.)	норматив оснащенности	наличие и состояние	акты приемки спорт.оборудования
—	—	—	—

е) укомплектованность штатов ОУ

	по штатному расписанию	имеются фактически	имеются вакансии
Руководители	15	15	0
Педагогические работники	120	119	1
Учебно-вспомогательный персонал	17,5	17,5	0
Технический персонал	70,25	69	1,25

12. Сведения о книжном фонде библиотеки

Книжный фонд (тыс.экз.)	Учебная литература по общеобразовательным дисциплинам (фонд учебников)	Периодические издания	Научно-педагогическая и методическая литература
0	0	0	0

13. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству ОО \_\_\_\_\_ имеется
14. Должностные инструкции работников ОО \_\_\_\_\_ имеются
15. Личные дела обучающихся ОО \_\_\_\_\_
16. Трудовые книжки работников ОО \_\_\_\_\_ имеются
17. Книга приказов по движению обучающихся \_\_\_\_\_
18. Наличие на сайте ОО распорядительных актов о зачислении обучающихся \_\_\_\_\_ имеется
19. Наличие программы развития ОО, согласованной с Учредителем (дата согласования, срок действия) \_\_\_\_\_  
приказ № 217ахд от 19.05.2014 (Программа развития МБУ ДО "ДТДИМ" на 2014-16 гг.)
20. Комплексный план работы ОО на новый учебный год \_\_\_\_\_ имеется
21. Наличие утвержденного режима занятий и расписания занятий \_\_\_\_\_ расписание находится в стадии формирования
22. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) \_\_\_\_\_ удовлетворительно
- Наличие актов принятых работ и срок гарантии \_\_\_\_\_ имеются
23. Последний год проведения капитального ремонта \_\_\_\_\_  
текущего ремонта \_\_\_\_\_
24. Ограждение территории ОО и его состояние \_\_\_\_\_ отсутствует
25. Наличие столовой или буфета \_\_\_\_\_ имеется, буфет \_\_\_\_\_, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами \_\_\_\_\_ 40 \_\_\_\_\_, фактически питаются \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями \_\_\_\_\_

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков

Обеспеченность посудой 0 %.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников

26. Организация питьевого режима фонтанчики

27. Площадь медицинского пункта

всего —

кабинет врача —

процедурный кабинет —

кабинет зубного врача —

изолятор —

28. Учреждение здравоохранения, ответственное за медицинское обслуживание (реквизиты лицензии и договора на осуществление медицинской деятельности)

Процент материально-технической оснащенности медицинского пункта (в соответствии с приказом Минздрава № 822н от 05.11.2013 г.)

29. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, тепло-централь и др.), ее состояние теплоцентраль, состояние удовлетворительное

Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан  
акт опрессовки от 11.08.2016 ММПКХ Озерского городского округа

Состояние воздушного отопления удовлетворительное,  
акт готовности от 25.07.2016

30. Тип освещения в ОО естественное, искусственное

31. Обеспечено ли ОУ освещением по норме обеспечено по норме

32. Обеспечение противопожарной безопасности

Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №)  
213/01-07 от 10.08.2016

Наличие планов эвакуации имеются

Наличие журналов инструкций имеются

Обучение мерам противопожарной безопасности проводится 2 раза в год

Наличие уголков пожарной безопасности имеются

Приобретение и перезарядка огнетушителей перезарядка, акт № 5 от 12.07.2016

Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание договор № 96/2016-ТО от 07 июля 2016 г. ООО "СП Урал-Пеленг"

Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание договор № 97/2016-ТО от 07 июля 2016 г., ООО "СП Урал-Пеленг"

Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт "01", договор на техническое обслуживание договор на техническое обслуживание № 104/2016-ТО/ВС от 07.07.2016 ООО "СП Урал-Пеленг"

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и № акта)  
имеется, акт № 34-15Л от 03.08.2015 ООО "ПФ Электрон ПЭП"

Состояние электропроводки удовлетворительное

Наличие и состояние противопожарного оборудования

внутренний противопожарный водопровод имеется

пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется

Состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное, цокольный этаж

Состояние путей эвакуации удовлетворительно

Наличие доводчиков на дверях имеется

Наличие световых указателей "Выход" имеется

Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные

ценности) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

Наличие на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант" \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) \_\_\_\_\_  
 протокол № 226 от 17.08.2016

Наличие вторых въездных ворот на территорию ОО \_\_\_\_\_  
 отсутствуют \_\_\_\_\_

Наличие декларации пожарной безопасности № \_\_\_\_\_  
 № 75-543-875-0026-82 (дополнение № 1), 29 мая 2014 г.

33. Обеспечение безопасности образовательного учреждения

Наличие паспорта комплексной безопасности \_\_\_\_\_ имеется, от 11.08.2016 \_\_\_\_\_  
 (реквизиты)

Наличие противодиверсионного паспорта и инструкций должностным лицам \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

Физическая охрана здания \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_  
 (вид охраны)

Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ), ее работоспособность и куда выведена \_\_\_\_\_  
 имеется, в рабочем состоянии, ОВД

Наличие системы контроля и управления доступом \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

Соответствие периметрального ограждения предъявляемым требованиям \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_  
 протяженность периметрального ограждения \_\_\_\_\_

Наличие системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

количество внутренних камер \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_

количество внешних камер \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Наличие телефона с автоматическим определением номера \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

34. Наличие и состояние

водоснабжения \_\_\_\_\_ центральное, удовлетворительное \_\_\_\_\_

электроснабжения (газоснабжения) \_\_\_\_\_ центральное, удовлетворительное \_\_\_\_\_

канализации \_\_\_\_\_ центральное, удовлетворительное \_\_\_\_\_

сантехоборудования \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_

35. Состояние центральной вентиляции, возможности для воздухообмена в образоват-ном учреждении \_\_\_\_\_  
 удовлетворительное \_\_\_\_\_

36. Скорость подключения к сети Интернет \_\_\_\_\_ 256 кбит/сек \_\_\_\_\_

37. Количество кабинетов, объединенных в единую локальную сеть \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_

38. Количество кабинетов, оснащенных АРМ \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

39. Соответствие СанПиН земельного участка, закрепленного за ОО \_\_\_\_\_ не соответствует \_\_\_\_\_

40. Энергосберегающие мероприятия и их состояние

наличие и состояние водомеров \_\_\_\_\_ имеются, в рабочем состоянии \_\_\_\_\_

наличие и состояние теплосчетчиков \_\_\_\_\_ имеются, в рабочем состоянии \_\_\_\_\_

41. Наличие в ОО устройств и приспособлений по созданию усл. свободного передвижения и адаптации инвалидов и малобольных групп населения (наличие пандусов, поручней, переоборудованных входов, приспособленных санузлов, наличие подъемников или приспособленных лифтов и т.д.) \_\_\_\_\_  
 пандусы \_\_\_\_\_

42. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания

Управление Роспотребнадзора \_\_\_\_\_

органы ГПН \_\_\_\_\_

членов комиссии \_\_\_\_\_

*Замечания и предложения в отношении к административности учреждения*

43. Заключение комиссии о готовности ОУ к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием - указать условие)

*принято два здания по ул. Сургановская 1 - п. Новогарный ул. 8 марта. При условии устранения замечаний упомянуто в акте № 940, Дт Дак*

Председатель комиссии



Ланге О.В., заместитель главы администрации ОГО

Заместители председателя

Горбунова Л.В.  
 начальник Управления образования администрации ОГО

Втехина О.В.,  
 заместитель начальника Управления образования администрации ОГО

Члены комиссии

Малышев М. В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования администрации Озерского городского округа

Михалюк В.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа

Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа

Солодовникова Л.В., заместитель начальника Управления социальной защиты населения;

Сальникова Н.Г. начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа

Антропова С.А. ведущий специалист по охране труда администрации Озерского городского округа

*Вашкин В.И.* представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;  
*Сам. начальник ООГЯН*  
 представитель ФКУ "СУ ФПС № 1 МЧС России";

представитель РУ № 71 ФМБА России;

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озёрск; *Озёрск ИИ*

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озёрске;

представитель прокуратуры ЗАТО г. Озёрска;

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области;

*ОВО по ЗАТО г. Озёрск Шилова А.Ю. Шилова*



Приложение к акту готовности МБОУ ДО «ДТДиМ»  
к 2016-2017 учебному году.

Здание по ул. Иртышская, д. 1

- **в защищаемых АПС помещениях установлено менее трех пожарных извещателей.**  
Основание: пункт 14.3 СП 5.13130.2009.
- **в здании не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.**  
Основание: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08 г., п 7.74 СНиП 23-05-95\*, п. 4.3.1. СП 1.13130.2009.
- **не организовано не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки.**  
Основание: пункт № 61 ППР в РФ.
- **не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц.**  
Основание: пункт № 24 ППР в РФ.
- **планы эвакуации выполнены на основе не фотолюминесцентных материалов.**  
Основание: пункт 6.2.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 260-ст.
- **провода автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены распространяющими горение.**  
Основание: пункты 5.2, 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст.
- **пожарные шкафы кранов внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов.**  
Основание: пункт 57 ППР в РФ.