

АКТ
готовности муниципальной образовательной организации Озерского городского округа
к 2017-2018 учебному году

Составлен " 17 " августа 2017 г.

Полное наименование, № ОО (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества
 детей и молодежи"

Адрес (адреса) 456780, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1

E-mail dvorectdm@mail.ru, телефон/факс 8(35130)29500

ФИО руководителя ОО Антонова Ирина Николаевна

Перечень зданий и сооружений

№ п/п	Здания и сооружения	Тип	Год постройки	Назначение
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	нежилое	1998	учебно-воспитательное
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	нежилое	1989	нежилое
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24, здание детского сада № 16	нежилое	нет данных	нежилое
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	нежилое, в многоквартирном доме	1972	нежилое
5	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г, помещение 1	нежилое, в многоквартирном доме	1986	нежилое
6	456796, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, 1	нежилое (аренда здания)	1970	организация образовательного процесса
7	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Свердлова, д. 44, помещение № 5	нежилое, в многоквартирном доме	1955	нежилое
8	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Победы, д. 18, помещение № 3	нежилое, в многоквартирном доме	1950	нежилое
9	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 84, помещение № 2	нежилое, в многоквартирном доме	1955	нежилое
10	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, д. 19, помещение № 1	нежилое, в многоквартирном доме	1972	нежилое
11	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 48, помещение № 1	нежилое, в многоквартирном доме	1949	нежилое
12	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, поселок Метлино, ул. Мира, д. 15, 3 этаж	нежилое помещение № 5, в административном здании (договор № 53/17 о передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование)	2011	организация образовательного процесса

13	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 1	нежилое здание - проходная	1959	нежилое
14	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 2	нежилое здание - Дача № 1	1959	нежилое
15	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 3	нежилое здание - Дача № 2	1959	нежилое
16	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 4	нежилое здание - Дача № 3	1959	нежилое
17	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 5	нежилое здание - Дача № 4	1959	нежилое
18	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 6	нежилое здание - Дача № 5	1959	нежилое
19	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 7	нежилое здание - Дача № 6	1959	нежилое
20	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 8	нежилое здание - здание столовой	1959	Общественное питание
21	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 9	нежилое здание - здание склада	1959	Складское
22	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 10	нежилое здание - здание медпункта	1959	нежилое
23	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 11	нежилое здание - насосная станция	1959	Инженерно-коммуникационное
24	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 12	нежилое здание - туалет на 12 очков	1959	нежилое

Перечень земельных участков, закрепленных за ОО

№ п/п	Земельный участок, его адрес	Площадь, кв.м.	Категория земель	Целевое назначение	Фактическое использование
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	16 337,00	земли нас.пунктов	для размещения "Дворца творчества детей и молодежи"	Фактическое использование
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24	2 933,00	земли нас.пунктов	для размещения здания клуба по месту жительства "Веста"	Фактическое использование
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	902,00	земли нас.пунктов	для размещения клуба по месту жительства	Фактическое использование

4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	463,00	земли нас.пунктов	для размещения нежилого помещения - детский клуб	Фактическое использование
5	456780, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	1 718,00	земли нас.пунктов	для размещения нежилого помещения № 1 - детского клуба "Мечта"	Фактическое использование
6	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 22	167 030,00	земли особо охраняемых территорий и объектов	для размещения оздоровительного лагеря "Звездочка"	Фактическое использование
7	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 24	334 056,00	земли особо охраняемых территорий и объектов	для размещения оздоровительного лагеря "Орленок"	Фактическое использование
8	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 100	41 982,00	земли нас.пунктов	для размещения оздоровительного лагеря "Отважных"	Фактическое использование

Проверка проводилась в соответствии с постановлением администрации Озёрского городского округа Челябинской области № 1767 от "4" июля 2017 г.

комиссией в составе:

председатель

заместитель председателя

Горбунова Л.Н., начальник Управления образования администрации Озёрского городского округа

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации ОГО

члены комиссии:

Малышев М. В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования;

Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озёрского городского округа;

Каняшина О.А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования

Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования

учреждений Управления образования;

Данченко А.А., ведущий специалист по охране труда администрации Озёрского городского округа

представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ГУ "СУ ФПС № 1 МЧС России" (по согласованию);

представитель РУ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озёрск (по согласованию);

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озёрске (по согласованию);

представитель прокуратуры ЗАТО г. Озёрска (по согласованию);

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области (по согласованию);

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав МБУ ДО "ДТДиМ" № 3524 от 12 ноября 2013 г.

реквизиты

Свидетельство о государственной регистрации № 74 АД 806206 от " 19 " февраля 2014 г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на все объекты недвижимости:

№ п/п	Здания и сооружения	Серия, номер документа	Дата док-та
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	74 АД № 806206	19.02.2014
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	74 АД № 806208	19.02.2014
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24, здание детского сада № 16	74 АД № 880927	29.04.2014
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	74 АД № 880254	02.04.2014
5	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	74 АД № 763511	28.01.2014
6	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Свердлова, д. 44, помещение № 5	7401094062	22.07.2015
7	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Победы, д. 18, помещение № 3	7401094067	22.07.2015
8	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д.84, помещение № 2	7401094066	22.07.2015
9	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, д. 19, помещение № 1	7401094069	22.07.2015
10	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Ленина, д. 48, помещение № 1	7401094068	22.07.2015
11	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 1	74 АД 214543	06.02.2013
12	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 2	74 АД 214544	06.02.2013
13	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 3	74 АД 214545	06.02.2013
14	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 4	74 АД 214546	06.02.2013
15	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 5	74 АД 214549	06.02.2013
16	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 6	74 АД 214548	06.02.2013
17	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 7	74 АД 214542	06.02.2013

18	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 8	74 АД 214540	06.02.2013
19	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 9	74 АД 214541	06.02.2013
20	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 10	74 АД 214547	06.02.2013
21	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 11	74 АД 214539	06.02.2013
22	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул.Иртышская, д. 100, корпус 12	74 АД 214538	06.02.2013

3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком:

№ п/п	Земельный участок, его адрес	Серия, номер документа	Дата документа
1	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 1	74 АД № 806204	19.02.2014
2	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Кирова, 24	74 АД № 806205	19.02.2014
3	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Семенова, 12а, помещение № 1	74 АД № 806203	19.02.2014
4	456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, пр-кт К. Маркса, д. 4г	74 АД № 806202	19.02.2014
5	456780, Челябинская область, г. Озёрск, б-р Гайдара, 8	74 АД № 806207	19.02.2014
6	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 22	74 АД № 944777	18.07.2014
7	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Северный берег озера Акакуль, 24	74 АД № 944778	18.07.2014
8	Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртышская, 100	74 АД № 806209	19.02.2014

4. Сведения о наличии арендаторов:

№ п/п	Арендатор	Договор аренды	Арендуемая площадь
1	—	—	—

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:

№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи	Дата окончания действия	Количество образовательных программ НПО / профессиональная подготовка	Количество дополнительных образовательных программ (переподготовка, повышение квалификации)
-------	------------	-------------	-------------------------	---	---

1	10955	05.03.2014	бессрочно	—	—
---	-------	------------	-----------	---	---

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

№ п/п	№ свидетельства	Дата выдачи	Дата окончания действия	Количество аккредитованных образовательных программ
1	—	—	—	—

7. Обеспеченность учебно-программной документацией (указать реквизиты утверждающих док-тов):

Наличие образовательной программы	Наличие учебного плана, календарного учебного графика	Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов
приказ № 234/01-06 от 15.08.17	приказ № 234/01-06 от 15.08.17	приказ № 234/01-06 от 15.08.17

8. Прохождение медицинского осмотра персоналом

Общее количество работников	Количество работников, прошедших медицинский осмотр	Количество работников, не прошедших медицинский осмотр
203	203	0

9. Номенклатура дел по охране труда

имеется

10. Номенклатура дел по ГО ЧС

имеется

11. Соблюдение контрольных нормативов и показателей

а) предоставление дополнительных образовательных услуг

Виды дополнительных образовательных услуг	Платные	Бесплатные
Дополнительная	да	—

б) численность обучающихся в ОО

проектная 3600 чел.

фактическая 3600 чел., в том числе детей-сирот 10 чел.

количество вновь поступивших обучающихся — чел.

количество классов (групп) 311, количество обучающихся в них 3600 чел.

количество классов, обучающихся во вторую смену —, количество обучающихся в них — чел.

количество ГПД —, количество обучающихся в них — чел.

в) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

количество учебных помещений в ОО (групповых) 55, общая площадь учебных помещений 3691,9

количество игротек —

количество спален и спальных мест в них —

количество площадок для проведения подвижных игр и прогулок —

количество прачечных —

количество сушилок —

количество складских помещений 4

наличие и состояние бассейна —

кабинет химии, биологии

необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—

кабинет физики

необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—

кабинет информатики

необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
2	2	100%	в наличии	соответствует

учебные мастерские				
необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
—	—	—	—	—

иные кабинеты (математика, русский язык, иностранный язык, музыка и т.д.)				
необходимое количество	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
55	55	100%	в наличии	соответствуют

д) наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивного зала —

наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивной площадки —

спортивное оборудование и инвентарь			
количество спорт. оборудования, инвентаря по факту (ед.)	норматив оснащенности	наличие и состояние	акты приемки спорт.оборудования
—	—	—	—

е) укомплектованность штатов ОО

	по штатному расписанию	имеются фактически	имеются вакансии
Руководители	15	15	0
Педагогические работники	120	119	1
Учебно-вспомогательный персонал	17,5	17,5	0
Технический персонал	70,25	67,25	3

12. Сведения о книжном фонде библиотеки

Книжный фонд (тыс.экз.)	Учебная литература по общеобразовательным дисциплинам (фонд учебников)	Периодические издания	Научно-педагогическая и методическая литература
0	0	0	0

13. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству ОО — имеется

14. Должностные инструкции работников ОО — имеются

15. Личные дела обучающихся ОО — —

16. Трудовые книжки работников ОО — имеются

17. Книга приказов по движению обучающихся — —

18. Наличие на сайте ОО распорядительных актов о зачислении обучающихся — имеется

19. Наличие программы развития ОО, согласованной с Учредителем (дата согласования, срок действия) приказ № 217ахд от 19.08.2017 (Программа развития МБУ ДО "ДГДиМ" на 2017г.)

20. Комплексный план работы ОО на новый учебный год — реквизиты утверждающего документа

21. Наличие утвержденного режима занятий и расписания занятий — расписание находится в стадии формирования

22. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) — —

Наличие актов принятых работ и срок гарантии — —

23. Последний год проведения капитального ремонта текущего ремонта — —

24. Ограждение территории ОО и его состояние — отсутствует

25. Наличие столовой или буфета — имеется, буфет, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами — 40, фактически питаются — — обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями — —

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков — —

Обеспеченность посудой — 0 %.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников — —

26. Организация питьевого режима	фонтанчики
27. Площадь медицинского пункта	—
всего	—
кабинет врача	—
процедурный кабинет	—
кабинет зубного врача	—
изолятор	—
28. Учреждение здравоохранения, ответственное за медицинское обслуживание (реквизиты лицензии и договора на осуществление медицинской деятельности)	—
Процент материально-технической оснащенности медицинского пункта (в соответствии с приказом Минздрава № 822н от 05.11.2013 г.)	—
29. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, тепло-центральный и др.), ее состояние	теплоцентраль, состояние удовлетворительное
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан	акт опрессовки от 20.07.2017 ММПКХ Озерского городского округа
Состояние воздушного отопления	удовлетворительное, акт готовности от 05.08.2017
30. Тип освещения в ОО	естественное, искусственное
31. Обеспечено ли ОУ освещением по норме	обеспечено по норме
32. Обеспечение противопожарной безопасности	
Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №)	189/01-07 от 09.08.2017
Наличие планов эвакуации	имеются
Наличие журналов инструкций	имеются
Обучение мерам противопожарной безопасности	проводится 2 раза в год
Наличие уголков пожарной безопасности	имеются
Приобретение и перезарядка огнетушителей	перезарядка: акт № 45,78 от 24.07.2017г, акт № 45 от 02.08.2017г.;
Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание	договор № 24/2017-ТО от 30 января 2017 г. ООО "СП "УралПеленг"
Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание	договор № 24/2017-ТО от 30 января 2017 г., ООО "СП "УралПеленг"
Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт "01", договор на техническое обслуживание	договор на техническое обслуживание № 14/2017-ТО/ВС от 30.01.2017 ООО "СП "УралПеленг"
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и № акта)	имеется, акт № 34-15Л от 03.08.2015 ООО "ФЭ Электрон ПЭП"
Состояние электропроводки	удовлетворительное
Наличие и состояние противопожарного оборудования	
внутренний противопожарный водопровод	имеется
пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы	имеется
Состояние и место расположения электрощитовой	удовлетворительное, цокольный этаж
Состояние путей эвакуации	удовлетворительно
Наличие доводчиков на дверях	имеется
Наличие световых указателей "Выход"	имеется
Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные ценности)	имеется
Наличие на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант"	отсутствует
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата)	протокол № 225 от 17.08.2016г., протокол № 145 от 09.08.2017г., № 146 от 09.08.2017г.

Наличие вторых въездных ворот на территорию ОО

отсутствуют

Наличие декларации пожарной безопасности №

№ 75-543-875-0026-82 (дополнение № 1), 29 мая 2014 г.

33. Обеспечение безопасности образовательного учреждения

Наличие паспорта комплексной безопасности

имеется, от 07.08.2017

(реквизиты)

Наличие паспорта антитеррористической защищенности и инструкций должностным лицам

имеется

Физическая охрана здания

штатные сторожа-вахтеры

(вид охраны)

Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ), ее работоспособность и куда выведена

имеется, в рабочем состоянии, ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области"

Наличие системы контроля и управления доступом

имеется

Соответствие периметрального ограждения предъявляемым требованиям

отсутствует

протяженность периметрального ограждения

Наличие системы видеонаблюдения

имеется

количество внутренних камер

14

количество внешних камер

5

Наличие телефона с автоматическим определением номера

имеется

34. Наличие и состояние

водоснабжения

центральное, удовлетворительное

электроснабжения (газоснабжения)

центральное, удовлетворительное

канализации

центральное, удовлетворительное

сантехоборудования

удовлетворительное

35. Состояние центральной вентиляции, возможности для воздухообмена в образоват-ном учреждении

удовлетворительное

36. Скорость подключения к сети Интернет

256 кбит/сек

37. Количество кабинетов, объединенных в единую локальную сеть

14

38. Количество кабинетов, оснащенных АРМ

2

39. Соответствие СанПиН земельного участка, закрепленного за ОО

не соответствует

40. Энергосберегающие мероприятия и их состояние

наличие и состояние водометров

имеются, в рабочем состоянии

наличие и состояние теплосчетчиков

имеются, в рабочем состоянии

41. Наличие в ОО устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и малобольных групп населения (наличие пандусов, поручней, переоборудованных входов, приспособленных санузлов, наличие подъемников или приспособленных лифтов и т.д.)

пандусы

42. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания

Управление Роспотребнадзора

органы ГПН

членов комиссии

43. Заключение комиссии о готовности ОО к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием - указать условие)

Председатель комиссии

Ланге О.В., заместитель главы администрации ОГО

Заместители председателя

Горбунова Л.В.

Омуся начальник Управления образования
Втехина О.В.,
заместитель начальника Управления образования

Члены комиссии

Мальшев Мальшев М. В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования администрации Озерского
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа

Каняшина Каняшина О.А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования

Языков Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского

Иванкина Иванкина С.Г., старший инженер отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования

Данченко А.А. ведущий специалист по охране труда администрации ОГО

представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;

Телеган представитель ФКУ "СУ ФПС № 1 МЧС России"; *Минута с уведомлением отменила заседание Управления в Челябинске и аягу ЮЗС (по адресу)*

представитель РУ № 71 ФМБА России;

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озёрск;

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озёрске;

представитель прокуратуры ЗАТО г. Озёрска;

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области;

С заключением комиссии ознакомлен директор ОО



подпись
МП

17.08.2017г.

дата

Приложение к акту готовности МБУ ДО «ДТДиМ»
к 2017-2018 учебному году.

ул. Иртышская, д. 1

- провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены распространяющими горение.

Основание: раздел 6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012;

- в здании не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при прекращении электропитания рабочего освещения.

Основание: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123; п 7.105 СП 52.13330.2011; п. 4.3.1. СП 1.13130.2009;

ул. 8 Марта, д. 1

- в защищаемых АПС помещениях установлено менее двух пожарных извещателей.

Основание: пункт 14.3 СП 5.13130.2009;

- в здании не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при прекращении электропитания рабочего освещения.

Основание: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123; п 7.105 СП 52.13330.2011; п. 4.3.1. СП 1.13130.2009;

- не организовано проведение проверки работоспособности противопожарных дверей не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

Основание: пункт 61 ППР в РФ;

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 (не фотолюминесцентное исполнение).

Основание: пункт 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009;

- не организовано эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы .

Основание: пункт № 24 ППР в РФ;

- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Основание: ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";